



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-007-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)

SIENDO LAS **10:10 HORAS** DEL DÍA **20 DE JUNIO DE 2025**, EN LA SALA DE LICITACIONES, DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SITA EN EL PISO 11, DE LA TORRE INSIGNIA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES NORTE No. 423, COLONIA CONJUNTO URBANO NONOALCO-TLATELOLCO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 43, 55 y 56 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO LA **ING. MARINA SERRANO RETANA**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, PROCEDE A DAR INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-007-2025**, PARA LA ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)", HACIENDO CONSTAR LOS SIGUIENTES: -----

-----  
**HECHOS**  
-----

- I. POR PARTE DE LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA EL DESARROLLO DE ESTE ACTO, LOS SIGUIENTES **SERVIDORES PÚBLICOS**: -----

ÁREA	SERVIDOR PUBLICO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	ING. ADRIÁN ADAME CHAVÉZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
	ING. MARINA SERRANO RETANA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. MÓNICA FERNANDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ REPRESENTANTE
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES	LIC. JOSÉ ANTONIO GONZAGA CARMONA REPRESENTANTE
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. RUBÉN ANTONIO DÍAZ GOVEA REPRESENTANTE

- II. DE CONFORMIDAD CON EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTE ACTO, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES: -----

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTATE
COORDINACION DE SERVICIOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	MARCOS ENRIQUE MÁRQUEZ GONZÁLEZ

- III. **PRECISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE**: -----

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES, SE INFORMA QUE POR PARTE DE LA CONVOCATE **NO** EXISTEN PRECISIONES A LAS BASES. -----

- IV. ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 41 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO Y EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5.1 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDOR, SE SEÑALA QUE **SÍ** SE RECIBIERON CUESTIONAMIENTOS CONSISTENTES EN LO SIGUIENTE: -----



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-007-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)

1. EL PARTICIPANTE T&B TALENT, S.A. DE C.V. HACE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS: -----

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA													
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	EXISTE UN HISTORIAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVIO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE: EN JULIO DE 2024 SE LLEVÓ A CABO UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 83 DE LOS 106 EQUIPOS CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE SERVICIO													
2		¿SE PUEDE COMPARTIR?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE: NO SE PUEDE COMPARTIR, EL LICITANTE DEBERÁ REVISAR TODOS LOS EQUIPOS.													
3		¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE OPERACIÓN DE CADA EQUIPO (FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO, INTERMITENTE, FUERA DE SERVICIO)?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE:  POR EL MOMENTO SOLO SE CUENTA CON REPORTE DE EQUIPAMIENTO CON INTERMITENCIA EN LOS SIGUIENTES SITIOS, LOS DEMÁS AL DÍA DE HOY SE ENCUENTRAN OPERANDO:													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EATON</td> <td>PW9135G6000-XL3U</td> <td>HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA</td> </tr> <tr> <td>EATON</td> <td>PW9135G6000-XL3U</td> <td>HOSPITAL GENERAL VILLA</td> </tr> <tr> <td>EATON</td> <td>PW9135G6000-XL3U</td> <td>HOSPITAL MATERNO TLÁHUAC</td> </tr> </tbody> </table>	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	EATON	PW9135G6000-XL3U	HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA	EATON	PW9135G6000-XL3U	HOSPITAL GENERAL VILLA	EATON	PW9135G6000-XL3U	HOSPITAL MATERNO TLÁHUAC		
MARCA		MODELO	UBICACIÓN													
EATON		PW9135G6000-XL3U	HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA													
EATON		PW9135G6000-XL3U	HOSPITAL GENERAL VILLA													
EATON		PW9135G6000-XL3U	HOSPITAL MATERNO TLÁHUAC													
4		¿HAY REPORTES DE INCIDENTES RECIENTES QUE HAYAN AFECTADO LA OPERACIÓN DE LA CARGA CONECTADA? EN CASO AFIRMATIVO, ¿ES POSIBLE DETALLAR?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE: LOS 3 SITIOS MENCIONADOS EN LA RESPUESTA ANTERIOR, HAN REPORTADO QUE, DURANTE EL MES DE JUNIO, DURANTE LAS LLUVIAS SE QUEDA SIN ENERGÍA LA UNIDAD MÉDICA, Y EL UPS SE APAGA.													
5	¿SE HAN IDENTIFICADO FALLAS DE BATERÍA EN LOS SISTEMAS UPS? EN CASO AFIRMATIVO, DETALLAR. ¿SE REQUIERE CAMBIO INMINENTE DE BATERÍAS O TIENEN UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 3 AÑOS?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE: LAS FALLAS DETECTADAS SON LAS ESPECIFICADAS EN EL PUNTO ANTERIOR. EXISTEN CASOS EN DONDE NUNCA SE LE HA DADO MANTENIMIENTO O REALIZADO CAMBIO DE BATERÍAS A LOS UPS DESDE SU ADQUISICIÓN. SERÁ NECESARIO QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO EVALÚE CADA EQUIPO.														
6	REFERENTE A LOS 14 EQUIPOS NUEVOS QUE DEBERÁN INSTALARSE EN OFICINAS CENTRALES: A. ¿SE REQUIERE TANTO EL SUMINISTRO DEL EQUIPO, CANALIZACIONES, CONDUCTORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y ADECUACIONES NECESARIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN? B. EN SU CASO, DETALLAR UN PROMEDIO DE DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LA INSTALACIÓN.	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE: ASÍ ES, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ CONTEMPLAR EL EQUIPO UPS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE OPERE Y PROTEJA LA INFRAESTRUCTURA.  SE PUEDE PROGRAMAR UNA VISITA, TODA VEZ QUE CADA PISO ES DIFERENTE.														
7	SOBRE EL CUESTIONAMIENTO ANTERIOR, CONFIRMAR SI UN EQUIPO DE 1.5 KVA ON-LINE RESULTA SUFICIENTE PARA LA CARGA A CONECTAR.	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE:  SI, RESULTA SUFICIENTE.														
8	EN CASO DE QUE SE REQUIERA INSTALAR UN EQUIPO TEMPORAL POR DAÑO TOTAL O POR REFACCIONAMIENTO, Y EXISTA DIAGNÓSTICO DE IRREPARABILIDAD ECONÓMICA, OBSOLESCENCIA O DAÑO MAYOR DEL EQUIPO: A. ¿CUÁL SERÁ EL TIEMPO MÁXIMO DE RENTA? B. ¿CUÁL SERÁ EL TIEMPO DE DEFINICIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA SUSTITUCIÓN POR EQUIPAMIENTO NUEVO?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE: ¿A QUÉ SE REFIERE CON RENTA? EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ CONTEMPLAR EL EQUIPO TEMPORAL POR EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN LO QUE SE APRUEBA LA SUSTITUCIÓN Y SE REALICE LA INSTALACIÓN DEL NUEVO EQUIPO. ESTA INSTALACIÓN TEMPORAL, NO TENDRÁ COSTO ADICIONAL PARA LA SEDESA:  SERÁ DE DOS DÍAS HÁBILES, UNA VEZ QUE LA DISSI RECIBA LA PROPUESTA														
9	¿PODRÍAN ESPECIFICAR CÓMO SE CONSIDERA, DENTRO DEL ESQUEMA DE TIEMPOS DE ATENCIÓN, CUMPLIMIENTO Y PENAS CONVENCIONALES, EL HECHO DE QUE LA SUSTITUCIÓN DE UNA PARTE, REFACCIÓN O EQUIPO DEPENDA DE LA	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE: EL TIEMPO QUE TARDE LA CONVOCANTE NO SERÁ CONTEMPLADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESPECIFICADOS PARA EL PRESTADOR DEL SERVICIO. ES DECIR, UNA VEZ ATENDIDA LA INCIDENCIA O EJECUTADO EL SERVICIO EN														

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-007-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
		VALIDACIÓN, AUTORIZACIÓN O DICTAMEN POR PARTE DE LA DISSI?	TIEMPO Y FORMA, Y LA DISSI TENGA LA PROPUESTA, EL PROVEEDOR HABRÁ CUBIERTO SU RESPONSABILIDAD
10		ASIMISMO, ¿EXISTE UNA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN O TOLERANCIA EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN Y PENALIZACIONES POR DEMORA (PENAS CONVENCIONALES) EN LOS CASOS EN QUE DICHA AUTORIZACIÓN NO SE EMITA EN TIEMPO O RETRASE LA EJECUCIÓN POR CAUSAS INSTITUCIONALES?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE: SI EL RETRASO SE PRESENTA POR RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE, EL TIEMPO NO SERÁ CONTEMPLADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESPECIFICADOS PARA EL PRESTADOR DEL SERVICIO.
11		CON RESPECTO AL REQUISITO RELACIONADO CON LA PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, ATENTAMENTE SOLICITAMOS SE CONFIRME SI, PARA EFECTOS DEL REGISTRO Y EVALUACIÓN, ES ACEPTABLE PRESENTAR EL ACUSE O CONSTANCIA DE TRÁMITE DE RENOVACIÓN, TODA VEZ QUE DICHO PROCESO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN CURSO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE: SE ACEPTA SU PROPUESTA, PERO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LA CONSTANCIA DE PADRÓN DE PROVEEDORES VIGENTE DE LO CONTRARIO SE SUSPENDERÁ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.


**2. EL PARTICIPANTE COORDINACION DE SERVICIOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V., HACE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:**

NO.	NUMERAL E INCISO DE LAS BASES AL QUE SE REFIERE LA PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	BASES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR LAS BASES EN FORMATO WORD.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE: PROPORCIONARÁ LAS BASES EN ELECTRONICO VERSIÓN EDITABLE (MICROSOFT WORD).
2	PAG.14, NUMERAL 4.3, DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA, INCISO J)	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA ENTREGAR COMPROBANTE DEL REGISTRO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FECHA DE UN DÍA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, ESTO SERÍA EL 24 DE JUNIO DEL AÑO 2025, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE: SE ACEPTA LA PROPUESTA
3	PAG.20, NUMERAL 4.4.2, PROPUESTA ECONOMICA	INDICA QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 20) DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMATO EXCEL, SE REFIERE SOLO A LOS CUADROS QUE INCLUYEN LOS COSTOS DEL PROYECTO O ES QUE HAY QUE INTEGRAR TODO EL ANEXO EN FORMATO EXCEL.	LA CONVOCANTE RESPONDE QUE: DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE NUMERAL 4.4.2. PROPUESTA ECONÓMICA, ADVIERTE QUE "LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE RESULTE ADJUDICADA EN LA ETAPA DE FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DEBERÁ PRESENTAR UN DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA EMISIÓN DEL FALLO, CUADRO DE PRECIOS DE CADA UNO DE LOS RUBROS QUE COMPONEN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS) (MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REFACCIONES E INSUMOS, DE CONFORMIDAD CON LO REQUERIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS PRESENTES BASES)".
4	PAG.19, NUMERAL 4.4.1 CARTA GARANTIA	¿LA CARTA GARANTÍA SOLICITADA EN ESTE APARTADO, HAY UN FORMATO PARA PRESENTARLA O ES ESCRITO LIBRE EN PAPEL MEBRETADO CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN PAPEL MEBRETADO CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
5	PAG.85, ANEXO 19, PROPUESTA TECNICA	LOS MANIFIESTOS Y ESCRITOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 19, SON LOS MISMOS QUE LOS QUE SE SOLICITAN EN EL ANEXO 1, ANEXO TECNICO, ENTENDEMOS QUE LA PROPUESTA TECNICA SE ENTREGARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: 1) ANEXO 19, 2) ANEXO 1 (ANEXO TECNICO), Y 1 JUEGO DE LOS MANIFIESTOS Y ESCRITOS SOLICITADOS, ASI COMO LA CARTA GARANTIA DEL SERVICIO Y DIGITALIZADOS EN FORMATO PDF.  ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	EL ÁREA TÉCNICA RESPONDE QUE: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

EN ESTE ACTO SE LES PREGUNTO A LOS ASISTENTES SI DESEAN MANIFESTAR ALGUNA OBSERVACIÓN O COMENTARIO, A LO QUE RESPONDIERON NO TENER ALGUNO.

V. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MANIFIESTA QUE SU ASISTENCIA TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA LEGISLACIÓN Y



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-007-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)

NORMATIVIDAD APLICABLE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO A LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN QUE OPORTUNAMENTE REALICE EL PROPIO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. -----

- VI. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A **LOS PARTICIPANTES**, QUE CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 136 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE RESERVA EL DERECHO DE REQUERIR DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A "**LA CONVOCANTE**" ASÍ COMO A LOS PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO CUANDO ESTIME CONVENIENTE. -----
- VII. **LA CONVOCANTE** COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2025**, A LAS **10:00 HORAS** EN ESTA MISMA SALA. -----
- VIII. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUÉ TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS A LOS QUE HAYA LUGAR. -----

**POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

ÁREA	SERVIDOR PÚBLICO	FIRMA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	ING. ADRIÁN ADAME CHAVÉZ SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
	ING. MARINA SERRANO RETANA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMAS Y CONCURSOS	
	C. ANTONIO CRUZ BENIGNO JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. MÓNICA FERNANDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SISTEMAS INSTITUCIONALES	LIC. JOSÉ ANTONIO GONZAGA CARMONA REPRESENTANTE	
DIRECCIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA	LIC. RUBÉN ANTONIO DÍAZ GOVEA REPRESENTANTE	



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-007-2025, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)

**POR LOS PARTICIPANTES**

PERSONA FÍSICA O MORAL	REPRESENTANTE	FIRMA
COORDINACION DE SERVICIOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	MARCOS ENRIQUE MÁRQUEZ GONZÁLEZ	

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO IR-007-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)" DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2025.

-----  
FIN DE ACTA  
-----

*(Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page)*

